

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МДОУ детский сад
 комбинированного вида №25



О.И.Алькина
 20 03 2028 г.

Приложение
 к паспорту доступности

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
 МДОУ детский сад № 25 на период 2023-2028 гг.
 (наименование объекта)

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории	Текущий ремонт 2023-2027г	Разместить информацию о схеме движения	2027г	1. Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2. Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3. Обслуживание посетителя по интересующему вопросу

2	Отсутствие пандуса на центральном входе	Текущий ремонт 2023-2027г	Устройство пандуса	2027г	1.Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2.Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3.Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
3	Пороги у наружной двери превышают 0.014 м	Текущий ремонт 2023-2027г	Привести в соответствие	Текущий ремонт 2027г	1.Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2.Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3.Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
4	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками; Высота порогов превышает 0.014 м	Текущий ремонт 2023-2027г	Привести в соответствие	Текущий ремонт 2027г	1.Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2.Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3.Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
7	Нет специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН		Техническое решение Невозможно	2027г	